



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Буденновск  
(место составления акта)

« 27 » января 2021 г.  
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6

Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск,

По адресу/адресам: 8 микрорайон  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 6 от 11 января 2021 года начальника ОНД и ПР (по  
Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Ставропольскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей  
деятельности юридическим лицом Муниципальным дошкольным образовательным учре-  
ждением «Детский Сад №26 Золотая рыбка» г. Буденновск

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 15 » января 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
« 27 » января 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-  
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по  
Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) управления надзорной деятель-  
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому  
краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

« Бойко О.В. »  
(фамилии, инициалы)

*Бойко*  
Подпись

« 27 » января 2021 г.  
(дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника ОНД и ПР (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК майор вн.сл. Химин Сергей Александрович, дознаватель ОНД и ПР (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенант внутренней службы Грабов Денис Витальевич

При проведении проверки присутствовали: Заместитель заведующего по УВР МДОУ ДС №26 «Золотая рыбка» Бойко Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	На огнетушителях ОУ - 5 №15 и ОУ – 3 №16 отсутствуют растробы.	СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п. 4.1.27.	Заместитель заведующего по УВР МДОУ ДС №26 «Золотая рыбка» Бойко О.В.
2	В электрощитовой проема противопожарной преграды (дверь) выполнено не соответствующего типа предела огнестойкости (не 2-го типа), за исключением помещений категорий В-4 и Д.	п. 5.1.2, п. 5.2.6 Свод правил, от 14.02.2020 г. № СП 4.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; ст. 88, табл. 23, 24 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Заместитель заведующего по УВР МДОУ ДС №26 «Золотая рыбка» Бойко О.В.
3	Порог конструкции дверной коробки, расположенной в дверном проеме на пути из 12 группы выполнен более 50 мм.	ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 27 «а» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Заместитель заведующего по УВР МДОУ ДС №26 «Золотая рыбка» Бойко О.В.

		ской Федерации"; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. и введен в действие Приказом МЧС России от 19 марта 2020г. №194, п. 4.1.2; п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001	
4	Руководителем не обеспечены из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 6 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Заместитель заведующего по УВР МДОУ ДС №26 «Золотая рыбка» Бойко О.В.
5	Допущено закрывание (шторы, занавеси) и ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы в детских группах.	п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Заместитель заведующего по УВР МДОУ ДС №26 «Золотая рыбка» Бойко О.В.
6	Руководитель организации не организовал проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Заместитель заведующего по УВР МДОУ ДС №26 «Золотая рыбка» Бойко О.В.
7	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	П. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Заместитель заведующего по УВР МДОУ ДС №26 «Золотая рыбка» Бойко О.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

*Распоряжение о проведении плановой проверки № 6 от 11.01.2021 г.*

*Копии документов.*

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору майор внутренней службы Химин С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Государственный инспектор Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Григорьев Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заместитель заведующего по УВРМДОУ ДС №26 «Золотая Рыбка» Бойко Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » января 2021 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)