



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Июля 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам)

356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,

Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 332/1/234**

**28.11.2018**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение*

*«Детский сад №28 «Золотая Рыбка» города Буденновска Буденновского района»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

*Заведующая Титкова Валентина Петровна*

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

№ 332 от «25» октября 20 18 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14:00 19.11.2018 по 14:00 28.11.2018 проведена проверка заместителем главного государственного инспектора Буденновского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Химин Сергеем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МДОУ ДС №26 г. Буденновска по адресу: г. Буденновск, мкрн. 8 (по смежеству с жилым домом №19)

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОУ ДС № 26 г. Буденновска Титковой Валентиной Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружные металлические лестницы имеют высоту ограждения маршей и площадки менее 1,2 метра. Выполнить высоту ограждений не менее 1,2 м.	(Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 24; ГОСТ 53254-2009 п 4.2)	15.04.2019	
2.	Обеспечить наличие знаков на путях эвакуации в полном объеме в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-	(Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 33, 43; ГОСТ Р 12.4.026-2001)	15.04.2019	

	2001.		
3.	Над эвакуационным выходом из 13 группы установить световой оповещатель «Выход».	(Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 п. 5.3)	15.04.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 ноября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору

капитан вн. службы Химин С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» ноября 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ ДС №26 г. Буденновска

Титкова В.П.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» ноября 2018 г.

(подпись)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору