



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 6/1/7

27.01.2021

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 26 «Золотая Рыбка» города Буденновска Буденновского района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

заведующая Титкова Валентина Петровна

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам по пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

№ 6 от «11» января 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14:00 15.01.2021г. по 16:00 15.01.2021г.; 14:00 27.01.2021г. по 15:00 27.01.2021г. *Заместителем главного государственного инспектора Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору майором вн. службы Химин Сергеем Александровичем; дознавателем ОНД и ПР (по Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенантом вн. службы Грабовым Денисом Витальевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МДОУ ДС № 26 «Золотая Рыбка» г. Буденновск, 8 микрорайон

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *И.О. заведующей МДОУ ДС №26 «Золотая Рыбка» г. Буденновска Бойко О.В.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать огнетушители ОУ - 5 №15 и ОУ – 3 №16 раструбами.	СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п. 4.1.27.	18.03.21	
2	В электрощитовой заполнение проема противопожарной преграды (дверь) выполнить соответствующего типа предела огнестойкости (не 2-го типа), за исключением помещений категорий В-4 и Д.	п. 5.1.2, п. 5.2.6 Свод правил, от 14.02.2020 г. № СП 4.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; ст. 88, табл. 23, 24 Федеральный закон от	18.03.21	

		22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
3	Порог конструкции дверной коробки, расположенной в дверном проеме на пути из 12 группы выполнить менее 50 мм.	ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 27 «а» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. и введен в действие Приказом МЧС России от 19 марта 2020г. №194, п. 4.1.2; п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001	17.08.21	
4	Руководителю обеспечить из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 6 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	18.03.21	
5	Устранить закрывание (штор, занавесей) и ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы в детских группах.	п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	18.03.21	
6	Руководителю организации организовать проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	18.03.21	

7	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателю объекта защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	17.08.21	
---	--	---	----------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору майор внутренней службы Химин С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» января 2021 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенант вн. службы Грабов Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» января 2021 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:
И.О. заведующей МДОУ ДС № 26 «Золотая Рыбка» г. Буденновска Бойко О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)
(подпись)

«27» января 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору